



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,  
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ  
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru  
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.  
Бебеля, д. 20а

(место составления акта)

«12» марта 2019 г.

(дата составления акта)

« 10 » час « 00 » мин  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 20

«12» марта 2019 г по адресу/адресам: Ростовский р-н, г.Ростов, ул. Октябрьская 7  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверева О.А. №20 от 28 февраля 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа г. Ростова

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«7» марта 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2

«12» марта 2019г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дней / 3 часа  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т. (48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор Новиков Андрей Альбертович  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по электронной почте организации 28.02.2019

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович, эксперты не привлекаются  
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Новиков Андрей Альбертович  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание спортивной школы Ф 4.1, двухэтажное отдельно стоящее здание, здание оборудовано АПС, СОУЭ, отопление центральное, естественная вентиляция. Здание III СО. разработана инструкция по пожарной безопасности, назначены ответственные за соблюдение мер пожарной безопасности, проводятся противопожарные инструктажи, здание обеспечено первичными средствами пожаротушения.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных матери<sup>3</sup>, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                 | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|--|--|--|
| 1.    | 2.   | 3.   | 4.   |
| 1     | Электрическая штепсельная розетка, установленная в помещении малого зала имеет механические повреждения корпуса.   | Правила противопожарного режима в РФ п. 42   | директор Новиков Андрей Альбертович                                    |
| 2     | В помещении малого спортивного зала датчик автоматической установки пожарной сигнализации не закреплен на потолке. | НПБ 110-03 п.3   | директор Новиков Андрей Альбертович                                    |
| 3     | Светильник, в помещении теплового узла, не оборудован плафоном, предусмотренной конструкцией светильника.          | Правила противопожарного режима в РФ п.42, п.п в)  | директор Новиков Андрей Альбертович                                    |
| 4     | В помещении склада установлены тепловые датчики автоматической установки пожарной сигнализации.                    | НПБ 110-03 п.3   | директор Новиков Андрей Альбертович                                    |
| 5     | Нарушена дымогазонепроницаемость (отсутствует штукатурка) дверной коробки помещения склада.                        | Правила противопожарного режима в РФ п.21, п.22  | директор Новиков Андрей Альбертович                                    |

|    |  |   |                                     |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 6  | Над вторыми эвакуационными выходами с 1-го этажа здания, непосредственно наружу здания отсутствуют световые оповещатели "ВЫХОД".   | СП 3.13130.2009 п.5.3   | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 7  | В помещении мастерской установлены тепловые датчики автоматической установки пожарной сигнализации.  | НПБ 110-03 п.3  | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 8  | Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение мастерской на 1 этаже здания от помещения лестничной клетки выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости). | Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2;<br>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3;<br>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4;<br>МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара»<br>Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1. | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 9  | На дверях мастерской не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.   | Правила противопожарного режима в РФ п.20   | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 10 | Помещение гардероба не оборудована датчиками автоматической пожарной сигнализации.   | НПБ 110-03 п.3  | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 11 | Нарушена дымогазонепроницаемость (отсутствует штукатурка) дверной коробки помещения чердака.   | Правила противопожарного режима в РФ п.21, п.22   | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 12 | Не происходит включение световых оповещателей "ВЫХОД" при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Продолжают непрерывно светиться, как и в дежурном режиме.   | СП 3.13130.2009 п.3.3   | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 13 | В инструкции по пожарной безопасности отображены не все вопросы обеспечения мер пожарной безопасности.   | Правила противопожарного режима в РФ п.461  | директор Новиков Андрей Альбертович |

|    |   |   |                                     |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 14 | Не ведутся эксплуатационные паспорта на огнетушители организации.                                     | НПБ 166-97 п.5.34                                 | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 15 | Светильник, в помещении раздевалки, не оборудован плафоном, предусмотренной конструкцией светильника. | Правила противопожарного режима в РФ п.42, п.п в) | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 16 | На путях эвакуации лестничной клетки, установлен кофейный аппарат.                                    | Правила противопожарного режима в РФ п.36 б)      | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 17 | На путях эвакуации лестничной клетки, установлены кресла.   | Правила противопожарного режима в РФ п.36 б)      | директор Новиков Андрей Альбертович |
| 18 | На плане эвакуации 1-го этажа здания обозначен один эвакуационный выход.                              | СНиП 21-01-97* п.6.13                             | директор Новиков Андрей Альбертович |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Проверочный лист

Подписи лиц, проводивших проверку: старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович,

«12» Марта 2019г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«12» Марта 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:  
(4852)79-09-01